



LÄMMÖNJAKOKESKUS

TV1 = 2710 l/h, 7,3 kPa kvs 10,0
 TV2 = 1620 l/h, 42 kPa kvs 2,5
 P1 = 2710 l/h, 52 kPa
 P2 = 180 l/h, 35 kPa
 VV = DN15, avautumispaine 150 kPa
 PS = 80 l, esipaine 50 kPa



Pvm. 03.01.2009 Piirt. AS PIIRI.N: 0
 M.pvm Suun. SÄH-10.2 1(1)
 Mittakaava Hyv. TÖ N: 0

TUNN. LUKUM. MUUTOS KORIT./TILA TONITTI RN:0
 K.O.SA./TYLÄ NIMM. PVM

UUDISRAKENNUS SÄHKÖPIIRUSTUS MK:

PIIRIT	SUUNN.	TYÖN N:0	MUUTOS
PVM	TARK.	PIIRUSTUKSEN N:0	

SÄH