



SÄHKÖLAITOKSEN  
JAKELUVERKKO

PÄÄKESKUS PK

RYHMÄKESKUS RK



Asennukset tehdään kokonaisuuressaan TN-S järjestelmänä. Perusmaadoituselektrodi SFS 600-5-54 määräysten mukaisesti.

Tunn.	Lukum.	Muutos	Kortti/Tila	Tontti	Rno	Nimim.	Pvm	
K.osq/Kyö						Viranomaisen merkintöjä		
<b>UUDISRAKENNUS</b>			<b>SÄHKÖPIIRUSTUS</b>				Mk:	1:1
OMAKOTITALO			MAADOITUSKAAVIO TN-S JÄRJESTELMÄ 4-JOHTIMINEN LIITTYMISOHTO ESIMERKKI				Työnumero	Tilaojan numero
 SÄHKÖTEKNIKAN AMMATTILAINEN			Pvm	03.01.2009				
			Piirt.					
			Suunn.	AS				
			Tork.					
			Yht.lhög					
			Lehti					
			Pirustusnumero		Muutos			
			<b>SÄH</b>		<b>2.1</b>			